



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО
УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области
624450, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Парковая, 2, тел./факс: (34384) 4-39-45;
tond-krasnoturinsk@mail.ru

Предписание № 4/1/2
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24 п. Сосновка
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору Гринвальда И.А. № 4 от "13" января 2020 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 час. 00 мин. "04" февраля 2020 г. по 12 час. 00 мин. "12" февраля 2020 г.

проведена проверка старшим инспектор ОНД ОНДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск,
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору,

Волчанского ГО капитаном внутренней службы Акимовым Николаем Александровичем
проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

территории, зданий и помещений муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 24 п. Сосновка расположенных по адресу: г. Карпинск, пос. Сосновка, ул. Солнечная, 10.

совместно с директором МАОУ СОШ № 24 Глухова Ольга Анатольевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении е)
1	2	3	4	5
1.	На объекте отсутствует проектно-сметная документация на установки пожарной автоматики.	п.1 ст.83 123 ФЗ от 22.07.2008 г.; (Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. Автоматические установки пожаротушения должны быть обеспечены: (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ); п.1.1 РД 78.145-93; (Работы по монтажу технических средств сигнализации должны	01.11.2020 г.	

		<p>производиться в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией или актом обследования (в соответствии с типовыми проектными решениями), рабочей документацией (проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты) и настоящими правилами.);</p> <p>п. 61 Правил противопожарного режима в РФ; (На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта);</p> <p>п. 21 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 13 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261).</p>		
2.	<p>Не соответствуют классу предполагаемого пожара заряды огнетушителей № № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 установленных на объекте.</p>	<p>п. 465 Правил противопожарного режима в РФ;</p> <p>(Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в помещении) осуществляется в соответствии с пунктами 468, 474 настоящих Правил и приложениями N 1 и 2 к настоящим Правилам в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара.);</p> <p>п. 1.6 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 13 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261).</p>	01.11.2020 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД ОНДиПР ГО Краснотурьинск.

ГО Карпинск, Волчанского ГО Акимов Н.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

по пожарному надзору)

"12" 02 2020 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Директор МАОУ СОШ № 24

Глухова О.А.

(должность, фамилия, инициалы)

"12" 02 2020 г.

(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575788

Владелец Глухова Ольга Анатольевна

Действителен с 16.03.2021 по 16.03.2022