

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 24 п. Сосновка
Солнечная ул., д. 10, п. Сосновка, г. Карпинск,
Свердловская область, 624947
тел/факс (34383) 6-62-31

26.02.2020 № 22
На № _____ от _____

Старшему инспектору ОНД ОНДиПР
ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск,
Волчанского ГО
Н.А. Акимову
директора МАОУ СОШ № 24
О.А. Глуховой

Ответ на предписание № 4\1\2 от 12.02.2020 г.
по устранению нарушений обязательных требований пожарной
безопасности.

№ п/п	Содержание мероприятия	№ нормативного документа	Пункт НД	Отметка о выполнении
МАОУ СОШ № 24(624947, г. Карпинск, п. Сосновка, Солнечная ул., 10)				
1	На объекте отсутствует проектно-сметная документация на установки пожарной автоматики.	П.1 ст.83 123 ФЗ от 22.07.2008 г.; п.1.1 РД 78.145-93; п.61 Правил противопожарного режима в РФ; п. 1 61 Правил противопожарного режима в РФ.		Срок исполнения 01.11.2020 г.
2	Не соответствует классу предполагаемого пожара заряды огнетушителей №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 установленных на объектах.	п. 465 Правил противопожарного режима в РФ.		Срок исполнения 01.11.2020 г.

Директор МАОУ СОШ № 24



О.А. Глухова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575788

Владелец Глухова Ольга Анатольевна

Действителен с 16.03.2021 по 16.03.2022